



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**

**Technical and Test Institute for Construction Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

**Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017**

**Pobočka 0200 – České Budějovice**

**vydává**

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

# STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. 020-037397

na výrobek:

**Suché maltové směsi k lepení a stěrkování  
stavebních materiálů mimo obkladů a dlažeb**

typ / varianta: Baukleber 570 Premium, WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804, Dachdeckermörtel 510, HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL 605, Haft und Armierungsmörtel MAX 8

výrobce:

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o.**

IČO: 14706776

adresa: Velké Hydčice, 341 01 Horažďovice

výrobce: HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o.

Velké Hydčice, 341 01 Horažďovice

výrobna: Velké Hydčice, Brno

zakázka: Z 020 07 0553

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 3

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení:


  
Ing. Dana Pilařová  
vedoucí posuzovatel

Platnost osvědčení do: 30. června 2020

Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

  
Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 1. června 2017

  
Ing. Milan Pálka  
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

## 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Baukleber 570 Premium, WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804, HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL 605, Haft und Armierungsmörtel MAX 8 jsou určeny pro lepení a povrchovou úpravu tepelně izolačních desek, jako stěrková malta k pokládání armovacích tkanin na tepelně izolační desky.

Baukleber 570 je určen také na úpravu hladkého a/nebo nesavého podkladu před následným omítáním (omítkami dle EN 998-1).

Dachdeckermörtel 510 je suchá maltová směs určená k pokládání hřebenových, žebrových a okapových tašek.

## 2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab. 1:

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků		požadovaná (P) / deklarovaná (D) úroveň		
			C	D	Baukleber 570 Premium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDVS KLEBE- und ARMIERUNGSMÖRTEL 804</li> <li>• HAFT- und ARMIERUNGSMÖRTEL 605</li> <li>• Haft und Armierungsmörtel MAX 8</li> </ul>	Dachdecker-mörtel 510
1	Přídržnost k podkladu	ČSN 73 2577 ČSN EN 1015-12	1	-	D: $\geq 0,6$ MPa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polystyren D: <math>\geq 0,1</math> MPa</li> <li>• Beton D: <math>\geq 0,5</math> MPa</li> </ul>	D: $\geq 0,15$ MPa
2	Faktor difúzního odporu vodní páry $\mu$	ČSN EN ISO 7783	1	-	D: $\leq 35$	D: $\leq 30$	D: $\leq 35$
3	Mrazuvzdornost – přídržnost k podkladu po 15 cyklech	ČSN 73 2579	1	-	D: $\geq 1,0$ MPa	Polystyren D: $\geq 0,1$ MPa	D: $\geq 0,15$ MPa
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsah přír.radionuk. <sup>226</sup>Ra</li> <li>• Index hmotnostní aktivity</li> </ul>	Metodika SÚJB	1	-	$\leq 150$ Bq/kg $\leq 1$		
5	Stanovení obsahu Cr <sup>6+</sup>	ČSN EN 196-10	1	-	Neprovádí se, pokud výrobce doloží splnění požadavku nařízení (ES) č. 1907/2006 pro použitý cement (u výrobků s obsahem cementu)		

Poznámka: C – certifikace výrobku; D – dohled nad certifikovaným výrobkem  
) pro soubor zkoušek 1 až 5 se odebere originální balení v množství min. 25 kg

S ohledem na charakter výrobků a způsob jejich použití ve stavbě nebyly ostatní vlastnosti uvedené v technickém návodu 05.11.08b posuzovány.

V souvislosti s obsahem Cr<sup>6+</sup> zaručuje výrobce, že používá bezchromátový cement.



### 3. Zajištění systému řízení výroby

Požadavky na SŘV jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### 4. Podklady předložené výrobcem:

Technický a bezpečnostní list.

### 5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:

- ČSN 73 2577 Zkouška přidrženosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu.
- ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí.
- ČSN EN ISO 7783 Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda.
- ČSN EN 196-10 Metody zkoušení cementu – Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu ( $\text{Cr}^{6+}$ ) v cementu.
- TN 05.11.08b Tmely vyrovnávací a lepicí pro stavební materiály (mimo keramické obkladové prvky a podlahoviny).
- Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ze dne 18. prosince 2006.

### 6. Ověřovací zkoušky:

Pro vystavení stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky.

### 7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody:

Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina 05.11b podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 7 uvedeného nařízení.

Dohled se neprovádí.

