



## VKF Anerkennung Nr. 26464

**Inhaber /-in**

FIXIT AG  
Im Schachen 416  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

162 - Aussenwandbekleidungssysteme

**Produkt**

FIXITHERM.PIR

**Beschreibung**

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) auf Aussenwand: RF1, Feuerwiderstand EI 30  
-Wärmedämmung PU Hartschaum, D $\leq$ 300mm  
-Grundputz: armiert, D $\geq$ 5mm  
-Deckschicht: Putze D $\geq$ 1,5/2mm und "harte Beläge"  
-Brandschutzmassnahmen: keine Brandriegel in Dämmebene notwendig

**Anwendung**

Aussenwandbekleidungssystem für Gebäude mittlerer Höhe ohne Beherbergungsbetriebe  
[a]  
Konstruktion nach schriftlichem Systembeschrieb des Gesuchstellers

**Unterlagen**

MFPA-Leipzig GmbH: Prüfbericht 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff: Gutachten 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015), Gutachten 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Gutachten 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Gutachten 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015); Hersteller: System-Beschreibung 'Fixit' (26.10.2015), Verarbeitungsrichtlinie 'Fixit' (Oktober 2015), Übereinstimmungserklärung 'Fixit' (Oktober 2015)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Klassifizierung siehe Anwendung

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

15.12.2021

**Ersetzt Dokument vom**

24.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo