



## Reconnaissance AEAJ N° 26464

**Titulaire**  
FIXIT AG  
Im Schachen 416  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

**Produit** FIXITHERM.PIR

**Description** Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30  
-Isolation mousse dure en PU selon, E≤300mm  
-Enduit de fond: armé, E≥5mm  
-Crépi de finition: enduit E≥1,5/2mm et "couches dures"  
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation

**Utilisation** Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]  
Construction selon descriptif par écrit du requérant

**Documentation** MFPA-Leipzig GmbH: Rapport d'essai 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff: Expertise 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015), Expertise 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Expertise 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Expertise 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015); Hersteller: Description du système 'Fixit' (26.10.2015), Directive de réalisation 'Fixit' (Oktober 2015), Déclaration de conformité 'Fixit' (Oktober 2015)

**Conditions d'essai** AEAJ

**Appréciation** Classification selon Utilisation

**Durée de validité** 31.12.2025

**Date d'édition** 15.12.2021

**Remplace l'attestation du** 24.12.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo