ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 09 2023 року № 12.2-18-3/ 18269

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали: тканина сітчаста зі скловолокна "Склосітка фасадна армуюча з логотипом "KREISEL ®"

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7019

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для робіт в будівництві житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівель медичного призначення та підприємств харчової промисловості, виробництво меблів, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Чеська Республіка, "Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o.", Sokolovska 106, 570 21 LITOMYSL, Czech Republic
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ - Будівельні Матеріали", Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А, тел./факс: +38(044)200-38-20/22, веб-сайт: www.kreisel.ua, e-mail: info@kreisel.ua; код за ЄДРПОУ 32917949
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
Рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м^3): формальдегіду – 0,003; інтенсивність запаху до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні в умовах виробництва контролювати вміст хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше): силікатовмісного пилу, силікатів, алюмосилікатів (скловолокна) – 2 мг/м^3, а, Ф, 3 клас небезпечності відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Обов'язково використовувати засоби

індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Будівельні матеріали: тканина сітчаста зі скловолокна "Склосітка фасадна армуюча з логотипом "KREISEL ®", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http//www: imtuik.org.ua
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6805 від 30 серпня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Іщейкін К.Є.
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.