



ALS Germany GmbH
Laboratory Services
Oststr. 7 48341 Altenberge
www.alsglobal.com/GERMANY

Certificat

Produit: Fixit 830 evo

Pour: Fixit AG
Im Schachten 416, CH-5113 Holderbank

Le produit susmentionné a été examiné pour son comportement en matière d'émission dans une chambre d'essai conformément aux critères de classification du schéma AgBB de septembre 2024, le règlement français COV Décret N° 2011-321 et le GEV-Emicode (rapport d'essai ALS Germany CAL26-032095-1, CAL26-032099-1, CAL26-032101-1 du 29 avril 2026).

Selon la nature et l'étendue des tests effectués, l'échantillon testé, envoyé par le client, correspond aux réglementations et normes listées ci-dessous dans leurs versions actuellement applicables :

- Comité d'évaluation sanitaire des produits de construction (à compter de septembre 2024)
- Réglementation française COV Décret N° 2011-321 (en date de mars 2011)
- Exigences relatives aux matériaux de pose, adhésifs et produits de construction à émissions contrôlées et attribution de l'EMICODE (à compter du 20 septembre 2023)
- Protocole par chambre d'essais et COV – Mesures selon DIN EN 16516 (2020-10)
- Aldéhyde – Mesure selon DIN ISO 16000-3 (2013-01)

En ce qui concerne la manière et l'étendue de l'examen effectué, le produit testé est conforme aux exigences de schéma AgBB, la classification A+ des Français Décrets et le classement EC 1^{PLUS} du GEV-Emicode après 3 et 28 jours.



Monique Elmer
Ingénieur diplômé en chimie
chef de projet

CAL26-032095-1_CER

le 30 Avril 2026

La validité du certificat est de deux ans à compter de la date de délivrance.

ALS Germany GmbH, Produits de consommation, Oststraße 7, 48341 Altenberge, Allemagne