



Zertifikat

Produkt: Fixit 140
Auftraggeber: Fixit AG
Im Schachten 416, CH-4113 Holderbank

Der Weißputz des oben genannten Produktes wurde auf das Emissionsverhalten in einer Prüfkammer gemäß den Einstufungskriterien des GEV-Emicode vom 07.11.2024 (WESSLING Prüfbericht CAL25-049840-1 vom 04.07.2025).

Die vorliegende Probe ist rezepturgleich mit den Weißputzen „Fixit 142“ und „Fixit 146“.

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchungen entspricht das vom Auftraggeber zugesandte, untersuchte Prüfmuster den im Folgenden aufgelisteten Bestimmungen und Normen in ihrer jeweils aktuell geltenden Fassung:

- GEV – Einstufungskriterien; Anforderungen an emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE (Stand: 07.11.2024)
- Prüfkammerverfahren und VOC – Messung nach DIN EN 16516 (2020-10)
- Aldehyde – Messung nach DIN ISO 16000-3 (2023-12)

Bezüglich des Emissionsverhalten erfüllt die oben genannte Probe die Anforderungen der EC1^{Plus}-Klassifizierung nach 3 und 28 Tagen.



Daniel Klein
Projektleiter / M. Sc. Umwelt- und Gefahrstoffanalytik