Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 26464

Titulaire
FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Suisse

Fabricant

Groupe 162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit FIXITHERM.PIR

Description Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Plaques d'isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane (PUR), E=300mm
-Enduit de fond: armé, E=5mm
-Crépi de finition: enduit E=1,5/2mm et "couches dures"
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation

Utilisation Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation MFPA-Leipzig GmbH: Rapport d'essai 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Expertise 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Expertise 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Expertise 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015), Expertise 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015); Herstellerin: Directive de réalisation 'Fixit' (Oktober 2015), Description du système 'Fixit' (26.10.2015), Déclaration de conformité 'Fixit' (Oktober 2015)

Conditions d'essai AEAI

Appréciation Réaction au feu voir utilisation

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 04.09.2026
Remplace l'attestation du 30.12.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique