



Reconnaissance AEA I N° 26464

Titulaire
FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Suisse

Fabricant

Groupe 162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit FIXITHERM.PIR

Description Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure: RF1, résistance au feu EI 30
-Isolation mousse dure en PU selon, E=300mm
-Enduit de fond: armé, E=5mm
-Crépi de finition: enduit E=1,5/2mm et "couches dures"
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante au niveau de l'isolation

Utilisation Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a]
Construction selon descriptif par écrit du requérant

Documentation MFPA-Leipzig GmbH: Rapport d'essai 'UB 3.2/14-152-1' (26.03.2015); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Expertise 'GA-04-07-2015-2' (15.02.2015), Expertise 'GA-10-09-2015-3' (29.09.2015), Expertise 'GA 04-07-2015-4' (20.04.2015), Expertise 'GA-04-07-2015-1' (10.01.2015); Herstellerin: Directive de réalisation 'Fixit' (Oktober 2015), Description du système 'Fixit' (26.10.2015), Déclaration de conformité 'Fixit' (Oktober 2015)

Conditions d'essai AEA I

Appréciation Réaction au feu voir utilisation

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 30.12.2025

Remplace l'attestation du 15.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

