



VKF Hagelschutz Nr. 31533

Inhaber /-in
FIXIT AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Schweiz

Hersteller /-in
FIXIT AG
5113 Holderbank
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt FIXITherm.eps Expandierte Polystyrolämmplatte, Multiflexspachtel 588, 2-lagig

Beschreibung Anstrich: Fixit 786 Si weiss, zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz): Fixit 740 Si Vollabrieb, Körnung 2.0 mm,
d = 2.0 mm.
Grundputz (Unterputz) und Armierung 1. Lage: Multiflexspachtel 588 mit
Armierungsgewebe 7x7 mm.
Grundputz (Unterputz) und Armierung 2. Lage: Multiflexspachtel 588 mit
Armierungsgewebe 7x7 mm.
Stärke Grundputz (Unterputz) beide Lagen: d = 4.0 mm (Fläche) bis d = 4.4 mm
(Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.0 mm bis d = 6.4 mm.
Dämmstoff: EPS 031 Mono, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne mechanische
Befestigung. Der Probekörper wurde mit einem Gewebewinkel PVC geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'iH327' (30. November 2020); : Bestätigung
Hersteller '09022021' (9. Februar 2021); Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung
Prüfstelle '17022021' (17. Februar 2021)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 19.02.2021
Ersetzt Dokument vom 23.12.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch