

Zertifikat

Produkt:

242 CalceClima® Thermo

Für:

RÖFIX SpA

Via Venosta 70

I-39020 Parcines (BZ)

Der Grundputz des oben genannten Produktes wurde auf das Emissionsverhalten in einer Prüfkammer gemäß den Einstufungskriterien des GEV-Emicodes vom 20.09.2024 und gemäß der französischen VOC-Verordnung (Décret-No. 2011-321) vom 23.03.2011 untersucht. (WESSLING Prüfbericht CAL24-092933-1 und CAL24-092935-1 vom 08.11.2024)

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchungen entspricht das vom Auftraggeber zugesandte, untersuchte Prüfmuster den im Folgenden aufgelisteten Bestimmungen und Normen in ihren jeweils aktuell geltenden Fassungen:

- GEV – Einstufungskriterien (Anforderungen an emissionskontrollierten Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE) vom 20.09.2024
- Französische VOC-Verordnung (Décret-No. 2011-321, vom 23.03.2011)
- Prüfkammerverfahren und VOC – Messung nach DIN EN 16516 (2020-10)
- Aldehyde – Messung nach DIN ISO 16000-3 (2023-12)

Bezüglich des Emissionsverhalten erfüllt die oben genannte Probe die Anforderungen der EC1^{Plus}-Klassifizierung des Emicodes und die A+-Klassifizierung des Décret 2011-321 nach 3 und 28 Tagen.



Daniel Klein

M. Sc. Umwelt- und Gefahrstoffanalytik
Projektleiter