



ALS Germany GmbH  
Laboratory Services  
Oststr. 7 48341 Altenberge  
[www.alsglobal.com/GERMANY](http://www.alsglobal.com/GERMANY)

# Zertifikat

**Produkt:** Fixit 462  
**Auftraggeber:** Fixit AG  
Im Schachen 416, CH-5113 Holderbank

Der oben genannte Haft- und Renoviermörtel wurde auf das Emissionsverhalten in einer Prüfkammer gemäß den Einstufungskriterien des AgBB-Schemas von September 2024, der französischen VOC-Verordnung Décret No. 2011-321 und dem GEV-Emicode (ALS Germany Prüfbericht CAL25-007332-1, CAL25-007334-1, CAL25-007335-1 vom 30.01.2026) geprüft.

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchungen entspricht das vom Auftraggeber zugesandte, untersuchte Prüfmuster den im Folgenden aufgelisteten Bestimmungen und Normen in ihren jeweils aktuell geltenden Fassungen:

- AgBB-Schema (Ausschuss gesundheitlicher Bewertung von Bauprodukten) (Stand: September 2024)
- Französisches Décret n° 2011-321, Klasse A+ (Stand: 25. März 2011)
- GEV – Einstufungskriterien; Anforderungen an emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE Klasse EC1<sup>Plus</sup> (Stand: 07.11.2024)
- Prüfkammerverfahren und VOC – Messung nach DIN EN 16516 (2020-10)
- Aldehyde – Messung nach DIN ISO 16000-3 (2025-09)

Bezüglich des Emissionsverhalten erfüllt die oben genannte Probe die Anforderungen des AgBB-Schemas, der A+-Klassifizierung des franz. Décrets und der EC 1<sup>PLUS</sup>-Klassifizierung des GEV-Emicodes nach 3 und 28 Tagen.



ALS Germany GmbH  
Oststraße 7 · 48341 Altenberge  
Tel. +49 2505 89-0

---

Monique Elmer  
Dipl.-Ing. Chemie  
Projektleiterin

CAL26-007332-1\_CAL25-007334-1\_CAL25-007335-1\_ZER 27.02.2026  
Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt ab dem datierten Zeitpunkt zwei Jahre.  
ALS Germany GmbH, Verbraucherprodukte, Oststraße 7, 48341 Altenberge